2025 年 6 月 26 日　報 告

水質管理目標設定項目検査成績書(原水)

No. Q2500300

(平成15年局長通知に係わる水質検査)

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952　岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
ＴＥＬ(086)246-6257

受付年月日 2025年6月18日

依頼者住所	加賀郡吉備中央町北702			
依頼者名称及び代表者氏名	繁田　薫			
採水年月日	2025年 6月 17日		採水時刻	16時05分
天候等	前日：------	当日：------	気温：31.0 ℃	水温：------
水源の名称	------			
採水地点	井戸			
採水者	繁田　薫		(所属) ------	

項目	結果	目標値	項目	結果	目標値
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下(暫定)			
― 以下余白 ―					

検査期間	2025 年 6 月 18 日　～　2025 年 6 月 26 日
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団
検査責任者	生活環境検査課長　鈴木　崇史

458343982801